

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsooren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сакмарскому, Октябрьскому и
Тюльганскому районам

(наименование органа государственного надзора)

п. Тюльган, ул. Шахтостроительная, 23/1, тел. 8(35332) 2-15-47, tulg01g@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Тугустемирская средняя общеобразовательная школа»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Тюльганского район по пожарному надзору № 22
от « 18 » февраля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 19 » марта 2019 г. по 13 ч 00 мин. « 19 » марта 2019 г.

проведена проверка

Начальник ООИД и ПР по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам Семисотов Алек-
сандр Александрович

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тугустемирская средняя обще-
образовательная школа», по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, с. Тугустемир, ул.
Звездная, 4; Оренбургская область, Тюльганский район, с. Тугустемир, ул. Западная, 2/1

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «Тугустемирская СОШ» Заварзиной Ольгой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Люк на чердак из лестничной клетки здания имеют предел огнестойкости менее нормативного, в нарушение ст.ст.88, 89 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ, СП 4.13130.2009г., п.4.22; СНиП 21-01-97* п.8.4*	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	20.03.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ООИД и ПР по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам
Семисотов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» марта 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«19» марта 2019 г.

Директор МБОУ «Тугустемирская СОШ»
Заварзина Ольга Анатольевна
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532) 308-999